AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

TEST Reg.nr. 401

ANALYSERAPPORT 355423

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 23.07.2019
Bilag:

Dalsminde Vandværk Amba
Dalsmindevej 5, Ajstrup
9560 Hadsund
info@dalsminde-vand.dk

LAB nr:	19-15821, Prøve nr. 380376	**Prøvetager:**	LW, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre	**Prøvetagningsperiode:**	26.06.2019 10:45 - 26.06.2019 10:48
Prøvested:	Dalsminde Vandværk - Jupiter 78641	**Prøvetagningssted:**	Kæragervej 19, køkken
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 524 d. 01.05.2019	**Analyseperiode:**	26.06.2019 - 23.07.2019

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Smag	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
pH	**7.8**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS 287	10%
Temperatur	**15.0**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
Ledningsevne	**36**	mS/m	-	250		0.5	M-0009 DS 288	10%
Kimtal 22°C	**3**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.3
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.3
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.3
Farve Pt	**<1**	mg/L	-	15		1	M-0007 DS/EN ISO 7887	10%
Turbiditet	**<0.05**	FTU	-	1		0.05	M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016	10%
Jern	**<0.002**	mg/L	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

LAB nr:	19-15976, Prøve nr. 405810	**Prøvetager:**	LW, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Prøvemærkning:	Chlorothalonil-amidsulfonsyre	**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, taphane - Pesticidkontrol	**Prøvetagningsperiode:**	26.06.2019 10:45 - 26.06.2019 10:48
Prøvested:	Dalsminde Vandværk - Jupiter 78641	**Prøvetagningssted:**	Kæragervej 19, køkken
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 524 d. 01.05.2019	**Analyseperiode:**	26.06.2019 - 23.07.2019

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	**<0.002**	µg/L	-	0.01		0.002	M-0211 LC-MS/MS	30%

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Dalsminde Vandværk Amba
Kopi: Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Mariagerfjord Kommune, vedr. fk mm.

Nørresundby d. 23.07.2019

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Inger Gjerløv, laboratorieleder

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.