ANALYSERAPPORT 426813

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr: 2021
Genereret: 07.12.2021
Bilag:

Dalsminde Vandværk Amba
Dalsmindevej 5
Ajstrup
9560 Hadsund
info@dalsminde-vand.dk

LAB nr:	21-37538, Prøve nr. 460716	**Prøvetager:**	NNI, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, taphane - Sporstoffer	**Prøvetagningsperiode:**	01.11.2021 14:18 - 01.11.2021 14:23
Prøvested:	Dalsminde Vandværk - Jupiter 78641	**Prøvetagningssted:**	Kukmarksvej 24, badeværelse
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1110 d. 30.05.2021	**Analyseperiode:**	01.11.2021 - 07.12.2021

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Aluminium	**1.1**	µg/L	-	200		0.5	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Antimon	**<0.1**	µg/L	-	5		0.1	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Arsen	**0.26**	µg/L	-	5		0.02	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Bly	**0.20**	µg/L	-	5		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Bor	**0.01**	mg/L	-	1		0.01	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Cadmium	**0.017**	µg/L	-	3		0.003	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Cobalt	**<0.05**	µg/L	-	5		0.05	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Chrom	**0.20**	µg/L	-	50		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Cyanid	**<1**	µg/L	-	50		1	#DS/EN ISO 14403 Swedac 1006	20%
Kobber	**5.35**	µg/L	-	2000		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Kviksølv	**<0.001**	µg/L	-	1		0.001	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Nikkel	**0.14**	µg/L	-	20		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Selen	**<0.05**	µg/L	-	10		0.05	M-0140 RefM018/ICP-MS	12%
Zink	**22**	µg/L	-	3000		0.3	M-0140 RefM018/ICP-MS	17%
Strontium	**11.5**	mg/L	-	10	**MAX**	0.002	*M-0139 RefM018/ICP	10%

Bemærkninger:
Der er fundet 1 resultat uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Dalsminde Vandværk Amba
Kopi: Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Mariagerfjord Kommune, vedr. VV

Nørresundby d. 07.12.2021

Annemette Christensen, laborant

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen
#: Akkrediteret af underleverandør

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.